

Salg av nyttårsfyrverkeri Veileder for Hol kommune

Etterfølgende er et utdrag fra regelverket og forenklet fremstilt. For utdypende regler vises det til forskrift og veiledninger til forskrift.

	Aktuelle spørsmål	Krav som stilles	§
1.	Søknaden		
1.1	Hvem skal søknaden sendes til?	Søknaden sendes til: Hol brann og feievesen Ålmannvegen 8 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no	9-2
1.2	Søknadsfrist	Søknaden må være Hol brann og feievesen i hende innen 1. mai.	9-2
1.3	Hvem kan få tillatelse	Virksomhet som driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted og som kan fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Tillatelsen gis til virksomheten slik den fremstår i firmaattesten	9-3
1.4	Krav til søknad? Hva skal dokumenteres i søknad?	Ingen formkrav eller krav til bruk av skjema. Den som søker skal gi tilsynsmyndigheten de opplysninger samt fremlegge dokumentasjon og risikoanalyser, som er nødvendig for å vurdere om tillatelse skal gis. Hol brann og feievesen krever dokumentasjon som angitt i egen tabell: <i>Vedlegg til søknad</i>	2-11
1.5	Plikten til søker?	Skal sørge for at håndtering av pyroteknisk vare til enhver tid foregår på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. Skal sørge for å utpeke en kompetent person, og ved behov også stedfortreder, som skal påse at håndtering foregår teknisk riktig og på lovlig måte (dvs. teknisk riktig og i henhold til opplysninger gitt i søknad, betingelser i tillatelse, i henhold til egen internkontroll og etter forskrifter). Utpekt person kan være innehaver av tillatelsen eller leder i virksomheten – eller en annen ansatt	2-1 2-1 2-1
2	Kompetanse og personell		
2.1	Krav til utpekt person?	Skal være ansatt i virksomheten og ha gyldig kompetansebevis (dvs. bestått og gyldig kurs/opplæring i regi av Brannvernforeningen). Utpekt person må være minst 18 år.	9-3 9-6

		Ved behov skal det også utpekes stedfortreder(e), hvor det stilles tilsvarende personkrav.	2-1
		Særskilt utpekt person, eller dens stedfortreder, må være fysisk til stede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget pågår.	9-4
		Utpekt person skal ha god vandel og kunne fremlegge politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd. Hol brann og feievesen krever vanligvis ikke slik dokumentasjon fremlagt ved behandling av søknad om salg av fyrverkeri	2-1
2.2	Krav til de som betjener salget?	Opplært person over 18 år.	9-6
		Opplæring kan være gitt av den særskilt utpekte person	9-6
3	Oppbevaring		
3.1	Hvor mye kan jeg lagre?	Det kan maksimalt oppbevares 100 kg netto eksplosiv vare i handelslokalet i åpningstiden og 10 kg utenom åpningstid.	9-5
		Det kan maksimalt lagres 100 kg netto eksplosiv vare i særskilt rom.	9-5
		Sum oppbevaring i særskilt rom og handelslokale skal aldri overstige 100 kg netto eksplosiv vare. Utenom åpningstiden og i salgsperioden kan det oppbevares maks 10 kg i salgslokalet.	9-5
		Det kan lagres opptil 250 kg netto eksplosiv vare pr utendørs container.	9-5
		Søknad om oppbevaring opp til og med 500 kg netto eksplosiv vare behandles av Hol brann og feievesen. For mengder utover dette må det søkes sentralt til DSB.	7-1
		Netto eksplosiv vare (NEI) skal stå på ytteremballasjen.	2-8
3.2	Krav til særskilt rom?	Skal ligge i tilknytning til handelslokalet.	9-5
		Vegger, tak og gulv må tilsvare minst EI-60 med minimum begrenset brennbart materiale (dvs. kunne stå imot brann i 60 minutter og være utført av ubrennbart eller begrenset brennbart materiale).	9-5
		Krav til dør er EI-60C (dvs. selvlukkende dør med minst 60 minutters brannmotstand.)	9-5
3.3	Krav til container?	Container skal kunne stå imot innbrudd i 10 minutter og være utstyrt med innbruddsalarm.	7-4
		I tillegg er det en rekke andre krav til for å ha en tilpasset container, som utlufting, merking, innvendig kledning i kryssfiner, påmontert standard NOR-kobling for brannvesenets slanger	

		m.m. I praksis leveres tilpassede containere til forhandler via fyrverkerileverandør. Container i tilknytning til utendørs salg skal i tillegg være påkoblet minimum 10 meter med brannslange.	
3.4	Plassering av godkjent container?	På utsiden av handelslokalet. Minsteavstand til bolig er 25 meter. Minsteavstand til bensinstasjon skal være minst 25 meter. Container kan plasseres inntil 1 meter fra vegg fra handelslokalet dersom veggen har brannklasse EI60 eller bedre. Avstand til nærmeste vindu eller ventilasjonsåpning må ikke være under 4 meter. Avstand til kjøretøy eller brennbart opplag skal ikke være under 10 meter	9-5 7-3 9-4
3.5	I hvilket tidsrom kan jeg lagre?	Lagring i forbindelse med fyrverkerihandel begrenses til perioden 1. desember til 31. januar	
4	Krav til handelslokale		
4.1	Hvordan skal salget skje?	Over disk og av betjening	9-4
4.2	Krav til handelslokalet?	Handelslokalet må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende tekniske krav etter Plan- og bygningsloven. Det skal ikke være boenheter i samme bygg som det skjer utlevering og oppbevaring av fyrverkeri. Det skal være forskriftsmessige rømningsveier direkte ut i det fri. Det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild. Slokkeutstyr skal være tilgjengelig.	9-5 9-5 9-5 9-5 2-10
5	Annet		
5.1	Når er salgsperioden?	Tidsrommet 27.12 til 31.12.	9-4
5.2	Hvor gjelder handelstillatelsen?	Tillatelse til handel gis bare fra et bestemt forretningssted.	9-1
5.3	Hva er aldersgrensen for kjøp av fyrverkeri?	For vanlig nyttårsfyrverkeri er aldersgrensen 18 år (16 år for fyrverkeri klasse 1b og ingen aldersbestemmelse for klasse 1a). Raketter og fyrverkeri som kan forveksles med leketøy er ikke tillatt.	2-5 9-4
5.4	Veiledning til kjøper/forbruker?	Selger skal gi opplysninger/veiledning om bruk. Bruksanvisning.	2-8
5.5	Tillatelsens varighet?	Inntil videre eller etter særskilt fastsatt tidsavgrensing. I tillatelsen er det gjerne fastsatt betingelser eller forutsetninger for tillatelsen. Tillatelsen er ikke gyldig uten at disse er oppfylt.	2-12

		Opphør og tilbakekallelse av tillatelse kan skje under gitte forutsetninger.	2-12
5.6	Krav til risikovurdering?	Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og vurdere risiko. Det skal utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.	2-2
5.7	Hvilket regelverk gjelder?	Brann- og eksplosjonsvernloven med avledet Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002. I tillegg er det i årens løp utgitt diverse veiledninger til forskriften, men disse må sees i sammenheng med hverandre, med tidligere forskriftsrevisjoner og gjeldende forskrift. Gjeldende forskrift trådte i kraft 1.7.2010. Internkontrollforskriften av 6. desember 1996. Her er det stilt krav til skriftlig dokumentasjon av sikkerheten, se tabellen i forskriftens § 5.	

	Vedlegg til søknad	Vedlagt
1	Firmaattest fra Foretaksregisteret.	
2	Kompetansebevis for utpekt person.	
3	Dokumentasjon på at handelslokalet og eventuelt rom for oppbevaring fyller de tekniske krav. Herunder: <ul style="list-style-type: none"> - At bygget ikke inneholder boenheter. - Tilfredsstillende gjeldende tekniske krav etter Plan- og bygningsloven – herunder dagens krav til varsling og ledesystem. - Har forskriftsmessig rømningsveier direkte til det fri (riktig antall, avstand, rømningslengde og bredde/kapasitet) - At lagerrom i tilknytning til handelslokalet har brannklasifisering minst EI60 (bygd av ubrennbart eller begrenset brennbart materiale) og har EI-60C-dør (selvlukkende) 	
4	Erklæring fra søker om at virksomheten har et internkontrollsystem som ivaretar sikkerhet og dokumenterer sikkerhet. Herunder at det er utført risikoanalyse med planer/tiltak	
5	Situasjonskart i målestokk vedlegges for containeroppbevaring. Aktuelle sikkerhetsavstander påføres (sikringsfelt for containerlagring)	