



HOL KOMMUNE

Kommunalt reglement for tilkobling av kommunalt vann- og avløpsnett

Vedtatt av Hol kommunestyre 25.06.87, sak nr. 95/87.

TILKOBLING TIL KOMMUNALT VANN –OG AVLØPSNETT

REGLEMENT

Vedtatt av Høl kommunestyre 25.06.87, sak nr. 95/87.

Kap. I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

- § 1.0 Dette reglementet er kommunens betingelser for tilknytning til det offentlige avløpssystem og til offentlig vannverk.
- § 1.1 Det må ikke foretas tilkobling eller annet arbeide på offentlig ledning, uten tillatelse fra teknisk etat.
- § 1.2 Teknisk etat avgjør alle faglige spørsmål som vedkommer tilknytning til offentlige ledninger.
- § 1.3 Forfalne avgifter og årlig avgift betales etter de til enhver til gjeldende satser.
- § 1.4 Forfalne avgifter hefter på eiendommen på samme måte som for eiendomsskatt.

Kap. II

GENERELLE BESTEMMELSER

- § 2.0 Gård/huseier skal selv opparbeide vann, avløps, evt. drensledning samt tilkobling fram til hovedledning og bære utgiftene til dette.
- § 2.1 Arbeidet skal utføres av rørlegger som har godkjent ansvarsrett. Han står ansvarlig for utførelsen, både når det gjelder selve rørleggingen og omfylling i grøfta.
- § 2.2 Arbeidet må ikke settes i gang før det er gitt tillatelse fra teknisk etat. Vedkommende rørlegger står ansvarlig for at det er gitt tillatelse før han setter arbeidet i gang. (Ved søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg må søknadsskjema K 54.01 benyttes).
- § 2.3 Når tillatelsen er gitt, skal teknisk etat varsles før hovedledninger/kummer blir avdekket. Før graving i eller langsmed fylkes –og riksveg, må søkeren innhente tillatelse fra vegsjefen. Søkerne må, før graving påbegynnes, varsle Televerket og Hallingdal Kraftlag for påvisning av evt. kabler.
- § 2.4 Søkeren må utbedre eller erstatte skader som måtte bli påført kommunalt ledningsnett med tilhørende kummer eller andre innretninger.
- § 2.5 Når arbeidet er utført, skal ferdigmeldings blankett K 54.15 innsendes i utfylt stand. Om nødvendig kan søkeren bli pålagt trykkprøving av rør og deler.
- § 2.6 I tillegg til disse regler gjelder også reguleringsbestemmelse og festekontrakt/skjøte for tomter i kommunale boligområder.

§ 2.7 Gård/huseier er ansvarlig for eventuelle skader fra den private ledning på annen manns eiendom.

Kap. III

SPESIELLE BESTEMMELSER

VANN

§ 3.0 Tilkobling skal skje ved uttak i kum. Dersom slik kum ikke finnes, blir ny kum satt ned og bekostet av Hol kommune. Uttakspunkt for vann på hovedledning m/stoppkran koster av Hol kommune. Tilkoblingspunktet/kum blir anvist av teknisk etat.

§ 3.1 Uttak med stoppkran er vanligvis ferdig montert i kummer klart for montasje av stikkledning.

§ 3.2 Det skal bores hull for vannledning i kumvegg. Kumgjennomføring skal tettes med gummipakning eller skum som er godkjent for dette.

§ 3.3 Som stikkledning kan brukes rør av PVC, PEH eller PEL.

§ 3.4 Alle rør og deler skal være minst i trykk klasse NT 10.

AVLØP

§ 3.5 Tilkobling skal alltid skje i kum på hovedledning. Dersom slik kum ikke finnes blir ny kum satt ned og bekostet av Hol kommune.

§ 3.6 Stikkledning kobles til i kum på ferdig montert grenrør 110 med mer. Dette er vanligvis avsatt i kummer. Dersom det ikke er avsatt grenrør, blir dette montert og kostet av Hol kommune.

§ 3.7 Det skal alltid bores hull for stikkledning i kumvegg. Kumgjennomføring skal tettes med gummipakning eller skum som er godkjent for dette.

§ 3.8 Drensvann, overvann, takvann, og lignende tillates ikke ført inn på avløpsledning.

§ 3.9 Stikkledning skal kobles til vanntett utførelse med standardiserende overgangsdeler.

§ 3.10 Som stikkledning kan nyttes rør av PVC, PEH, PEL eller ABS.

§ 3.11 Alle rør og deler skal minst tilfredsstillende kvalitet for grunnrør kl. T. Minimum dimensjon skal være 110 med mer.

§ 3.12 Evnt. eksisterende septiktank (er) må enten fjernes el. Kortsluttes dersom ikke teknisk etat bestemmer noe annet.

Kap. IV

OMKOSTNINGER, REPARASJONER M.M.

§ 4.0 Alle omkostninger, drift og vedlikehold av private ledninger fram til hovedledningen (den offentlige ledningen) bæres av gårdeieren/huseieren.

§ 4.1 Feil på private ledninger skal repareres så snart det er praktisk mulig.

Kap. V

BRUK AV LEDNINGSNETT

§ 5.0 Til kloakknettets kan føres vanlig husholdningskloakk. Ledningsnettets må ikke belastes med slikt som bensin, store mengder med fett, syrer, sement etc. Forurensingsmyndigheten kan pålegge bygget fettavskiller eller andre installasjoner for å hindre skader på ledningsnettets. Ellers vises til Lov om vern mot forurensinger og om avfall. (Forurensingsloven).

§ 5.1 Drensvann og overflatevann må ikke føres inn på kloakknettets.

Kap. VI

KOMMUNENS ANSVAR

Kommunen værer ansvaret for omlegging evnt. isolering av private ledninger der det på grunn av offentlig arbeid blir mindre overdekning enn før, så fremt ikke endelige høgder er påvist ved anleggets utførelse.

Kap. VII

EIERENS ANSVAR

Eieren skal påse at stikkledningene fra eiendommene er i orden og er ansvarlig for skader eller ulemper som måtte påføres annen manns eiendom.

Vedlagte skjema "Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg" må sendes inn i utfylt stand. Ved nybygg/tilbygg sendes denne inn sammen med søknad om byggetillatelse.