

Hol Kommune

3576 Hol

Offentlig ettersyn 3. gang

Revisjon av kommuneplanens arealdel.

Saksnummer 2025/2590

Innsender: Sameiet Haugastøl vest Parkering

Org. Nr. : 992 198 354

Adresse: Falsensvei 63, 5063 Bergen

E-postadresse: dag@schouw-hansen.no

Kontaktperson: Dag Schouw-Hansen

Tittel: Styreleder

Mobil nummer: 90689410

Sted og dato: Bergen 09.06.2026

Underskrift:

Høringssvar:

Gnr 55 bnr 496 kartendring

Vi viser til vårt høringssvar datert 20.05.2024 til 1. gangs utlysning og høringssvar datert 16.09.2025 til 2. gangs utlysning av revisjon av arealplanen.

Vi kan ikke se av kart for 3. gangs utlysning at våre merknader til feil i kart er rettet opp.

Hensynsone langs høyspentlinjene som krysser parkeringsområdet er i henhold til krav fra Føye 6m fra ytterste linje. Avstand mellom ytterste linjer er 3m. DVS total bredde på 15m. Nytt revidert kart har vesentlig bredere hensynsone.

Vi ber om at de påpekte feil rettes opp i kart.

Emne: SV: Byggeavstand fra høyspentlinje

Avstandskravet fra høyspentlinjen er 6 meter, målt fra nærmeste faseleder til nærmeste bygningsdel

Med vennlig hilsen

Freddy Juvet

Regionleder Vest

Mobil: +4745808324

Sentralbord: 32 07 08 09

 **Føie**